

電気工作物月次点検報告書

本書の保存期間は3年です。

平成 年 月 分

事業所名 及び所在地		主任技術者免状の種類及び番号										予備	予備	ご承認	点検者																							
		第 種										/	/																									
供給者		東京電力 支店 支社										第 号																										
契約電力		kW (kVA)		契約種別		最大電力		kW		力率		%																										
項目 点検日	時刻	天候	温度		受電盤						電力量計 (乗率)																											
			外気	室内	電圧 (kV)			電流 (A)			電力 (kW)	力率 (%)	前回検針		今回検針		一日平均電力量 (kWh)																					
					RS	ST	TR	R	S	T																												
										使用電力量(kWh)		当月稼働日数		#DIV/0!																								
点検日	TR	動力第1バンク			動力第2バンク			電灯第1バンク			電灯第2バンク																											
		°C (A)			°C (A)			°C (A)			°C (A)																											
		電圧 (V)	電流 (A)			Ig (mA)	電圧 (V)	電流 (A)			Ig (mA)	電圧 (V)	電流 (A)			Ig (mA)																						
1/0																																						
1/0																																						
点検日	TR	動力第3バンク			動力第4バンク			電灯第1バンク			電灯第2バンク																											
		°C (A)			°C (A)			°C (A)			°C (A)																											
		電圧 (V)	電流 (A)			Ig (mA)	電圧 (V)	電流 (A)			Ig (mA)	電圧 (V)	電流 (A)			Ig (mA)																						
1/0																																						
1/0																																						
点検箇所	受配電設備										負荷設備										非常用蓄電池																	
	電線及び支持物	ケーブル	開閉装置	閉鎖装置	母線	変圧器	VTR	SCR	避雷器	配電盤	表示灯	保護継電器	接地線	施設	受電室	高圧配電	保護継電器	機器本体	接統部の加熱	異音異臭・損傷汚損等	分制御盤	電盤端子	電動機	低圧コンデンサ	接地線	配線	照明	溶接装置	電熱装置	漏電火災警報器	漏電遮断器	機器及び接統部の加熱	異音異臭・損傷汚損等	絶縁監視装置	問診	原動機	発電機	配電盤
1/0																																						
1/0																																						
特記事項																																						
<p>点検箇所の該当欄にはレ印で記入する。所見手入れ等の特記事項あるときは○印を記入し、○印内に数字番号を記入したうえ、特記事項欄に同番号別にその所見処置等の事項を詳細に記入する。(注)Igは変圧器のB種アース線に流れる電流。</p> <p style="text-align: center;">株式会社オルテ 緊急連絡先〇〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇 電気主任技術者〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇</p>																																						